



| | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Tavledata | | Projekt | | Forsyningsselskab | Fordelingstavle, vægmodel. Plads for 28 stk. 4p M36 |
| Icc max KA | Belastning In A | Kapslingsklasse IP 2xC | Specifik energi 3,3E7 A2S | Systemjord TT | |
| Intern opd. Form 2B | Omg. temp. Max 30 gr.C | Beskyttelsesform Totalisolation | Mærkedriftspænding 3x230/400 V | Konstruktionsnorm En 61.439-1 | ISOflex kapsling Lakerede låger Max P-tab 79W |
| ISOflex ApS Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf +45 4087 0665 E-mail kh@isoflex.dk | | Ingeniør - | Dato -2019 KH | Init. - | |
| | | Installatør - | Rev Rev Rev | Tegn. nr. 900-1028 | Side 1 |