



|   |                           |                                    |                                   |                                  |  |  |           |
|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------|
| Tavledata   |                           | Projekt -                          |                                   | Forsyningsselskab -              |  | Fordelingstavle, vægmodel.<br>Plads for 42 stk. 4p M36 |           |
| lcc max<br>KA   | Belastning<br>In A        | Kapslingsklasse<br>IP 2xC          | Specifik energi<br>3,3E7 A2S      | Systemjord<br>TT                 |  |  |           |
| Intern opd.<br>Form 2B  | Omg. temp.<br>Max 30 gr.C | Beskyttelsesform<br>Totalisolation | Mærkedriftspænding<br>3x230/400 V | Konstruktionsnorm<br>En 61.439-1 |  | ISOflex kapsling<br>Lakerede låger<br>Max P-tab 79W    |           |
| <b>ISOflex ApS</b><br>Hagensvej 5, 9530 Støvring<br>Tlf +45 4087 0665<br>E-mail kh@isoflex.dk |                           | Ingeniør<br>-                      |                                   | Dato Init.<br>-2019 KH           |  | Tegn. nr.<br>903-1042                                  | Side<br>1 |
|   |                           | Installatør<br>-                   |                                   | Rev<br>Rev<br>Rev                |  |  |           |