



|   |                           |                                    |                                   |                                  |  |   |  |
|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Tavledata   |                           | Projekt -                          |                                   | Forsyningsselskab -              |  | Fordelingstavle, vægmodel.<br>For 36 stk. M36 4p enh. |  |
| Icc max<br>- KA   | Belastning<br>In -A       | Kapslingsklasse<br>IP 30D          | Specifik energi<br>3,3E7 A2S      | Systemjord<br>TT                 |  | Lette ALU-låger<br>Ø22 lukketøj<br>P tab max 99W      |  |
| Int. opd.<br>Form 2B  | Omg. temp.<br>Max 30 gr.C | Beskyttelsesform<br>Totalisolation | Mærkedriftspænding<br>3x230/400 V | Konstruktionsnorm<br>En 61.439-3 |  | Tegn. nr. 905-1036                                    |  |
| <b>ISoflex</b> <sup>A</sup> <sub>S</sub><br>Hagensvej 5 9530 Støvring<br>Tlf 9838 0666<br>E-mail adm@isoflex.dk |                           | Ingeniør                           |                                   | Dato                             |  | Init.   |  |
|   |                           | -                                  |                                   | -                                |  | -   |  |
|   |                           | Installatør                        |                                   | Rev                              |  | Rev   |  |
|   |                           | -                                  |                                   | Rev                              |  | Side<br>1   |  |