



| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Tavledata | | Projekt - | | Forsyningselskab - | | Fordelingstavle, vægmodel. | |
| lcc max KA | Belastning In -A | Kapslingsklasse IP 2xC | Specifik energi 3,3E7 A2S | Systemjord TT | | Plads for 30 stk. 4p M36 | |
| lnt. opd Form 2B | Omg. temp. Max 30 gr.C | Beskyttelsesform Totalisolation | Mærkedriftspænding 3x230/400 V | Konstruktionsnorm En 61.439-1 | | ISOflex kapsling Lakerede Låger Ø22 lukketøj Max P-tab 104W | |
| ISOflex Aps Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf +45 4087 0665 E-mail kh@isoflex.dk | | Ingeniør - | | Dato Init. 2020 KH | | Tegning nr. 920-1030 | |
| | | Installatør - | | Rev Rev Rev | | Side 1 | |