



Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Målerlavle, vægmodel. For 33 stk. 4p M36 enh.	
Icc max - KA	Belastning In 63A	Kapslingsklasse IP 30D	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT		Lette ALU-låger Ø22 lukketøj P-tab max 104W	
Int. opd Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Totalisolation	Mærkedriftsspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3			
<b>ISOflex</b> <sup>A</sup> <sub>S</sub> Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf 9838 0666 E-mail adm@isoflex.dk		Ingeniør -		Dato -		Tegn. nr. 925-1033	
		Installatør -		Rev Rev Rev		Side 1	