



Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Målersvøb -	
Icc max KA	Belastning In -A	Kapslingsklasse IP 2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT		-	
Int. opd Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Totalisolation	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-1		ISOflex kapsling Lakerede Låger Ø22 lukketøj Max P-tab 30W	
ISOflex ApS Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf +45 4087 0665 E-mail kh@isoflex.dk		Ingeniør -		Dato Init. 2020 KH		Tegning nr. 926-1001	
		Installatør -		Rev Rev Rev			
						Side	1