



Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab SEAS/NVE	Målerstavle for 300/5
Icc max 17 KA	Belastning In A	Kapslingsklasse IP 2xC	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT	ISOflex kapsling Lakerede Låger ø22 lukketøj Max P-tab 69W
Int. opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Totalisolation	Mærkedriftsspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3	
ISOflex Aps Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf +45 4087 0665 E-mail kh@isoflex.dk		Ingeniør -	Dato -2020 KH	Init.	
		Installatør -	Rev	Rev	Tegn. nr. 930-1001
					Side 1