



Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Målerstavle for 300/5	
Icc max 17 KA	Belastning In 160A	Kapslingsklasse IP 30D	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT		Lette ALU-låger Ø22 lukketøj P max tab 40W	
Int. opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Totalisolation	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3			
ISOflex A s Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf 9838 0666 E-mail adm@isoflex.dk		Ingeniør -		Dato -		Tegn. nr. 930-1001	
		Installatør -		Rev Rev Rev			