



Tavledata		Projekt -		Forsyningsselskab -		Fordelingstavle For måler 300/5 For 40 stk. 4p M36 enh.	
Icc max 17 KA	Belastning In 250A	Kapslingsklasse IP 30D	Specifik energi 3,3E7 A2S	Systemjord TT		Lette ALU-låger Ø22 lukketøj P-tab max 194W	
Int. opd. Form 2B	Omg. temp. Max 30 gr.C	Beskyttelsesform Totalisolation	Mærkedriftspænding 3x230/400 V	Konstruktionsnorm En 61.439-3			
ISOflex ^A _S Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf 9838 0666 E-mail adm@isoflex.dk		Ingeniør -		Dato -		Tegn. nr. 930-1047	
		Installatør -		Rev Rev Rev		Side 1	