



| | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Tavledata | | Projekt - | | Forsyningselskab - | | Fordelingstavle, gulvmodel. For 75 stk. M36 4p | |
| Icc max KA | Belastning In A | Kapslingsklasse IP 30D | Specifik energi 3,3E7 A2S | Systemjord TT | | ISOflex kapsling Lakerede låger Ø22 lukketøj Max P-tab 263W | |
| Intern opd. Form 2B | Omg. temp. Max 30 gr.C | Beskyttelsesform Totalisolation | Mærkedriftspænding 3x230/400 V | Konstruktionsnorm En 61.439-3 | | | |
| ISOflex Aps Hagensvej 5, 9530 Støvring Tlf +45 4087 0665 E-mail kh@isoflex.dk | | | Ingeniør - | | Dato Init. -2020 KH | | Tegn. nr. 935-1075 |
| | | | Installatør - | | Rev Rev Rev | | |
| | | | | | | | Side 1 |